

留萌市 水質検査結果

6月分

(浄水)

項目	検査結果	項目	検査結果
一般細菌(個/ml)	0	ブロモホルム(mg/L)	－
大腸菌	不検出	ホルムアルデヒド(mg/L)	－
カドミウム及びその化合物(mg/L)	－	亜鉛及びその化合物(mg/L)	－
水銀及びその化合物(mg/L)	－	アルミニウム及びその化合物(mg/L)	－
セレン及びその化合物(mg/L)	－	鉄及びその化合物(mg/L)	－
鉛及びその化合物(mg/L)	－	銅及びその化合物(mg/L)	－
ヒ素及びその化合物(mg/L)	－	ナトリウム及びその化合物(mg/L)	－
六価クロム化合物(mg/L)	－	マンガン及びその化合物(mg/L)	－
亜硝酸態窒素(mg/L)	－	塩化物イオン(mg/L)	8.5
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	－	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	0.1	蒸発残留物(mg/L)	－
フッ素及びその化合物(mg/L)	－	陰イオン界面活性剤(mg/L)	－
ホウ素及びその化合物(mg/L)	－	ジエオスミン(mg/L)	－
四塩化炭素(mg/L)	－	2-メチルイソボルネオール	－
1,4-ジオキサン(mg/L)	－	非イオン界面活性剤(mg/L)	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	－	フェノール類(mg/L)	－
ジクロロメタン(mg/L)	－	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.3未満
テトラクロロエチレン(mg/L)	－	pH値(測定時水温)	7.3(21.2℃)
トリクロロエチレン(mg/L)	－	味	異常なし
ベンゼン(mg/L)	－	臭気	異常なし
塩素酸(mg/L)	－	色度	0.5未満
クロロ酢酸(mg/L)	－	濁度	0.1未満
クロロホルム(mg/L)	－	残留塩素	0.4
ジクロロ酢酸(mg/L)	－		
ジブロモクロロメタン(mg/L)	－		
臭素酸(mg/L)	－		
総トリハロメタン(mg/L)	－		
トリクロロ酢酸(mg/L)	－		
ブロモジクロロメタン(mg/L)	－		

留萌市 水質検査結果

6月分

(原水・農薬検査)

項目	検査結果
ダイアジノン(mg/L)	0.00003未満
EPN(mg/L)	0.00004未満
グリホサート(mg/L)	0.02未満
馬拉ソン(馬拉チオン)(mg/L)	0.007未満