令和7年度　留萌市一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	北海道　留萌市
施設名	一般廃棄物最終処分場
施設所在地	留萌市大字留萌村幌糠2660番地1、2563番地、留萌市大字留萌村藤山1715番地1

○地下水、放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
浸出水	pH	6.8	7.0											
	BOD(mg/L)	13	47											47
	COD(mg/L)	110	168											168
	SS(mg/L)	101	108											108
	窒素含有量(mg/L)	300	330											330
放流水	pH	6.7	6.8											
	BOD(mg/L)	1.0未満	1.0未満											1.0未満
	COD(mg/L)	1.0	0.6											1.0
	SS(mg/L)	0.3	0.7											0.7
	窒素含有量(mg/L)	1.0	1.0											1.0
地下水	電気伝導率(観測井戸①)	62.1	65.1											
	電気伝導率(観測井戸②)	8.32	16.50											

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
悪臭・害虫等の発散、発生状況	無	無										
覆土の状況	適	適										
ごみの飛散、流出	無	無										
浸出水処理施設	適	適										
浸出水の内部貯留・池・配水管	適	適										
法面、遮水シート、擁壁等の崩壊	無	無										