

留 萌 港  
内 港

新設給水栓 (古丹浜4号栓)  
水抜栓 50A 1600H N=1個  
PPφ50 L=1.7m  
既設給水栓廃止 (古丹浜4号栓)  
(DCIPφ75 L=2.0m)

新設給水栓 (古丹浜3号栓)  
水抜栓 50A 1600H N=1個  
PPφ50 L=1.7m  
既設給水栓廃止 (古丹浜3号栓)  
(DCIPφ75 L=2.0m)

新設給水栓 (古丹浜2号栓)  
水抜栓 50A 1600H N=1個  
PPφ50 L=1.7m  
既設給水栓廃止 (古丹浜2号栓)  
(DCIPφ75 L=2.0m)

新設給水栓 (古丹浜1号栓)  
水抜栓 50A 1600H N=1個  
PPφ50 L=1.7m  
既設給水栓廃止 (古丹浜1号栓)  
(DCIPφ75 L=2.0m)

S59既設給水栓 (古丹浜5号栓)  
(DCIPφ75)

S59既設給水栓 (古丹浜6号栓)  
(DCIPφ75)

S59既設給水栓 (古丹浜7号栓)  
(DCIPφ75)

H9既設給水栓 (古丹浜8号栓)  
(DCIPφ75)

H9既設給水栓 (古丹浜9号栓)  
(DCIPφ75)


H9既設給水栓 (古丹浜10号栓)  
(DCIPφ75)

凡 例


新 設 管  
既 設 管  
廃 止 管

令和7年度施行		工 事	—
給 給 水 栓 補 修 工 事		概 算	—
課 長	計 画 平 面 図	縮 尺	1:500
設 計	留 萌 市 役 所 地 域 振 興 課 港 湾・再 生 可 能 エ ネルギー 室	図 面	1/3
工 期	令和7年 月 日～令和7年 月 日		
備 考	留 萌 市 元 町 5 丁 目 (留 萌 港 古 丹 浜 地 区)		



千面图 (1 / 50)



断面図 (1/50)



令和7年度施行 船舶給水栓補修工事		工事 番 号	一
図面名	船舶給水栓詳細図（新設）		縮 尺
設 計	留萌市役所 地域振興部 港湾・再生可能エネルギー室		図 示
工 期	令和7年 月 日 ～ 令和7年 月 日	図面番号	2 / 3
工 事 箇 所	留萌市元町5丁目（留萌港古丹浜地区）		



凡 例

—	新 設 管
—	既 設 管
—	廢 止 管

令和7年度施行 船舶給水栓補修工事		工 事 番 号	一
図面名	船舶給水栓詳細図（廃止）	縮 尺	図 示
設 計	留萌市役所 地域振興部 港湾・再生可能エネルギー室	図面番号	3 / 3
工 期	令和7年 月 日 ~ 令和7年 月 日		
工 事 所	留萌市元町5丁目（留萌港古泊浜地区）		