

留萌市 水質検査結果

8月分

(浄水)

項目	検査結果	項目	検査結果
一般細菌(個/ml)	0	ブロモジクロロメタン(mg/L)	0.005
大腸菌	不検出	ブロモホルム(mg/L)	0.001未満
カドミウム及びその化合物(mg/L)	0.0003未満	ホルムアルデヒド(mg/L)	0.008未満
水銀及びその化合物(mg/L)	0.00005未満	亜鉛及びその化合物(mg/L)	0.02
セレン及びその化合物(mg/L)	0.001未満	アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.02未満
鉛及びその化合物(mg/L)	0.001未満	鉄及びその化合物(mg/L)	0.03未満
ヒ素及びその化合物(mg/L)	0.001未満	銅及びその化合物(mg/L)	0.01未満
六価クロム化合物(mg/L)	0.002未満	ナトリウム及びその化合物(mg/L)	6.8
亜硝酸態窒素(mg/L)	0.004未満	マンガン及びその化合物(mg/L)	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	0.001未満	塩化物イオン(mg/L)	9.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	0.2	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	24
フッ素及びその化合物(mg/L)	0.05未満	蒸発残留物(mg/L)	72
ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.1未満	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.02未満
四塩化炭素(mg/L)	0.0002未満	ジェオスミン(mg/L)	0.000001
1,4-ジオキサン(mg/L)	0.005未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	非イオン界面活性剤(mg/L)	0.002未満
ジクロロメタン(mg/L)	0.001未満	フェノール類(mg/L)	0.0005未満
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.4
トリクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	pH値(測定時水温)	7.1(22.6℃)
PFOS及びPFOA	0.000005未満	味	異常なし
ベンゼン(mg/L)	0.001未満	臭気	異常なし
塩素酸(mg/L)	0.07	色度	0.5未満
クロロ酢酸(mg/L)	0.002未満	濁度	0.1未満
クロロホルム(mg/L)	0.007	残留塩素	0.2
ジクロロ酢酸(mg/L)	0.003未満		
ジブロモクロロメタン(mg/L)	0.002		
臭素酸(mg/L)	0.001未満		
総トリハロメタン(mg/L)	0.014		
トリクロロ酢酸(mg/L)	0.004		

留萌市 水質検査結果

8月分

(原水)

項目	検査結果	項目	検査結果
一般細菌(個/ml)	200	プロモホルム(mg/L)	－
大腸菌	陽性	ホルムアルデヒド(mg/L)	－
カドミウム及びその化合物(mg/L)	0.0003未満	亜鉛及びその化合物(mg/L)	0.01未満
水銀及びその化合物(mg/L)	0.00005未満	アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.03
セレン及びその化合物(mg/L)	0.001未満	鉄及びその化合物(mg/L)	0.17
鉛及びその化合物(mg/L)	0.001未満	銅及びその化合物(mg/L)	0.01未満
ヒ素及びその化合物(mg/L)	0.001未満	ナトリウム及びその化合物(mg/L)	5
六価クロム化合物(mg/L)	0.002未満	マンガン及びその化合物(mg/L)	0.009
亜硝酸態窒素(mg/L)	0.004未満	塩化物イオン(mg/L)	5.6
シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	0.001未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	20
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	0.2	蒸発残留物(mg/L)	65
フッ素及びその化合物(mg/L)	0.05未満	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.02未満
ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.1未満	ジェオスミン(mg/L)	0.000001
四塩化炭素(mg/L)	0.0002未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
1,4-ジオキサン(mg/L)	0.005未満	非イオン界面活性剤(mg/L)	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	フェノール類(mg/L)	0.0005未満
ジクロロメタン(mg/L)	0.001未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	pH値(測定時水温)	7.2(23.2℃)
トリクロロエチレン(mg/L)	0.001未満	味	－
ベンゼン(mg/L)	0.001未満	臭気	沼沢臭
塩素酸(mg/L)	－	色度	4.2
クロロ酢酸(mg/L)	－	濁度	0.4
クロロホルム(mg/L)	－	残留塩素	－
ジクロロ酢酸(mg/L)	－		
ジブロモクロロメタン(mg/L)	－		
臭素酸(mg/L)	－		
総トリハロメタン(mg/L)	－		
トリクロロ酢酸(mg/L)	－		
ブロモジクロロメタン(mg/L)	－		

留萌市 水質検査結果

8月分

(原水・農薬検査)

項目	検査結果
ダイアジノン(mg/L)	0.00003未満
EPN(mg/L)	0.00004未満
グリホサート(mg/L)	0.02未満
馬拉ソン(馬拉チオン)(mg/L)	0.007未満

(原水・クリプトスポリジウム指標菌検査)

項目	検査結果
兼気性芽胞菌(クリプトスポリジウム指標菌)	1 CFU/100mL ハンドフォード改良寒天培地法(パウチ法)
大腸菌(クリプトスポリジウム指標菌)	陽性 特定酵素基質培地法

(原水・クリプトスポリジウム原虫検査)

項目	検査結果
クリプトスポリジウム・オーシスト	不検出 (検査方法 健水発第0330006号 別添3)
ジアルジア・シスト	不検出 (検査方法 健水発第0330006号 別添3)